

LEGENDA / SIMBOLOGIA

PA — PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

PQS — EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4Kg


SAIDA — PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE

110 LÚMENS — LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 110 LÚMENS

PLANTA BAIXA

Esc. 1/50

INSTALAÇÃO – PLACAS SAÍDA / LUMINÁRIAS



OBSERVAÇÕES:

* A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DE SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO OBEDECER O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PORTAS MAIS BAIXAS DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA FUMAÇA EM CASO DE INCÊNDIO.

* A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA DA EDIFICAÇÃO SEJA SUPERIOR.

* AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVERÃO TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM TRAÇO DE 01cm EM MOLDURA DE 4x9cm.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 110 LÚMEN:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Marca: SEGURIMAX
Autonomia em fluxo mínimo: 6 HORAS
Autonomia em fluxo máximo: 3 HORAS
Fluxo Luminoso mínimo: 50 LÚMENS
Fluxo Luminoso máximo: 110 LÚMENS
Bateria: LITHIUM 3,7V 1,0Ah
Dimensões: 200x50x30mm
Tipo de lâmpada: 30 LEDs SMD ALTA POTÊNCIA
Alimentação: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220Vca 60Hz
Temperatura de cor da led: 6000-7000K
Grau de proteção: IP-20
Fixação: PARAFUSOS COM BUCHA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE




DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

TAMANHO DA PLACA (LxH) = 24X12cm
MOLDURAS DAS LETRAS (LxH)= 4x9cm
TRAÇO DAS LETRAS = 1cm
FLUXO LUMINOSO = 39,2 Lúmens

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PLACA MODELO 25X16CM:

Material: PVC Rígido
Autonomia: 6 A 12 HORAS
Fluxo Luminoso: 39,2 LÚMENS
Dimensões: 240x120x2mm

INSTALAÇÃO DE EXTINTORES EM PAREDES



ÁREA TOTAL DA OBRA: 227,08m²
ÁREA A SER EDIFICADA: 151,37m²
ÁREA DA REFORMA: 75,71m²

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS			ASSINATURA	
LOCAL RUA ELOI F. DOS ANJOS - SUL DO RIO	ÁREA 227,08m²		FOLHA PCI 01	
OBRA CMEI SILVIA TELLES				
TÍTULO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO				
DESENHO	ESCALA	DATA 19/04/2022		
RESP. TÉCNICO GISELLE CARVALHO - CAU/SC A65606-2				